



SETTORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE
Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica e Sociale

Alla Dirigente Scolastica del Plesso Alfano Quasimodo
Pec: saic89300a@pec.istruzione.it

p.c. Al Direttore del Settore Pubblica Istruzione
Sede

p.c. Alla Dirigente del Settore
Manutenzione Edilizia Scolastica e Sociale
Sede

U
COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0248674/2026 del 05/10/2026
Prima Copia: Antonio Carpentieri

Oggetto: Plesso scolastico Mazzetti in via Rocco Cocchia –
Chiusura temporanea del cancello che delimita l'accesso all'area retrostante al plesso ed al relativo ingresso secondario.

A seguito di sopralluogo eseguito dal personale di questo Ufficio in data 01.10.2026, presso l'edificio scolastico richiamato in oggetto, si è potuto accertare la presenza di *"...diffuse lesioni dell'intonaco in corrispondenza del cornicione della copertura aggettante sul lato sinistro e posteriore dell'edificio, dovute molto probabilmente ad infiltrazioni delle acque meteoriche dal solaio di copertura."*

Considerato che sul lato posteriore della scuola è presente un ulteriore accesso munito di rampa per persone con disabilità, e che l'area pertinenziale adiacente l'edificio è frequentemente percorsa da persone, lo scrivente, Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica, comunica di aver provveduto, attraverso il personale di questo Ufficio, alla provvisoria chiusura del cancello di accesso alla suddetta area pertinenziale, in attesa di poter procedere, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea, alla verifica della tenuta dell'intonaco del cornicione aggettante, nonché alla spicconatura delle parti in equilibrio precario.

Salerno, 05.10.2026

Il Responsabile dell'Ufficio
arch. Antonio Carpentieri